

全州校外培训机构专项整治行动消防检查重点清单

序号	检查内容		检查依据	检查方式
	(主项)	(子项)		
1	消防安全管理	消防安全制度	《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第(一)项;《消防监督检查规定》第十条第三款	现场核查
2		灭火和应急疏散预案	《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第(一)项;《消防监督检查规定》第十条第三款 《消防监督检查规定》第十二条第(三)项	现场核查
3		员工消防安全培训	《中华人民共和国消防法》第六条;《四川省消防条例》第十五条;《消防监督检查规定》第十条第一款第(七)项	现场核查
4	消防安全重点单位消防安全管理	消防安全管理人;防火检查巡查;消防设施、器材、消防安全标志定期组织维修保养;消防档案;消防重点部位;承担灭火和组织疏散任务的人员	《中华人民共和国消防法》第十六条、第十七条;《消防监督检查规定》第十条、十一条	现场核查
5		生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内	《中华人民共和国消防法》第十九条第一款	现场核查
6	建筑防火	人员密集场所外墙上设置影响逃生、灭火救援的障碍物	《中华人民共和国消防法》第二十八条	现场核查
7		消防车通道	《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第(四)	现场核查

		项; 《中华人民共和国消防法》第二十八条		
8	防火间距	《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第(四)项; 《中华人民共和国消防法》第二十八条	现场核查	
9	防火分区	《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第(四)项; 《四川省消防条例》第二十九条第一款	现场核查	
10	人员密集场所装修材料	《中华人民共和国消防法》第二十六条; 《四川省消防条例》第三十二条	现场核查	
11	疏散通道	《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第(四)项; 《中华人民共和国消防法》第二十八条	现场核查	
12	安全出口	《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第(四)项; 《中华人民共和国消防法》第二十八条	现场核查	
13	应急照明、疏散指示标志	《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第(二)项; 《中华人民共和国消防法》第二十八条; 《消防监督检查规定》第十条第一款第(四)项	现场核查	
14	应急广播	《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第(二)项; 《中华人民共和国消防法》第二十八条	现场核查	

15	消防控制室	值班操作人员	《中华人民共和国消防法》第二十一条第二款；《四川省消防条例》第十八条；《消防监督检查规定》第十条第一款第（四）项；《建筑消防设施维护管理》第5.2条；《消防控制室通用技术要求》第4.2条	现场核查
16		消防联动控制设备运行情况	《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（二）项；《中华人民共和国消防法》第二十八条	现场核查
17		消防电话	《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（二）项；《中华人民共和国消防法》第二十八条	现场核查
18		火灾自动报警系统	《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（二）项；《中华人民共和国消防法》第二十八条；《消防监督检查规定》第十条第一款第（四）项	现场核查
19		消防给水设施	《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（二）项；《中华人民共和国消防法》第二十八条；《消防监督检查规定》第十条第一款第（四）项	现场核查
20		室内、外消火栓	《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（二）项；《中华人民共和国消防法》第二十八条；《消防监督检查规定》第十条第一款第（四）项	现场核查
21		自动喷水灭火系统	《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（二）项；《中华人民共和国消防法》第二十八条；《消防监督检查规定》第十条第一款第（四）项	现场核查
22		防火门、防火卷帘	《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（二）项；《中华人民共和国消防法》第二十八条；《四	现场核查

			川省消防条例》第七十条第（一）项；《消防监督检查规定》第十条第一款第（四）项	
23	防排烟设施		《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（二）项；《中华人民共和国消防法》第二十八条；《消防监督检查规定》第十条第一款第（四）项	现场核查
24	灭火器		《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（二）项；《中华人民共和国消防法》第二十八条；《消防监督检查规定》第十条第一款第（四）项	现场核查

备注：对于校外培训机构满足《建筑设计防火规范》GB50016 需设置自动消防设施的，需检查此清单中有关自动消防设施的相关情况。